



Број:424

Датум:25.08.2014.

Сремска Митровица

На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска бр. 1, дана 25.08.2014. године упућује

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ

У отвореном поступку јавне набавке радова – аутоматизација и санација котларнице у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке радова је дана 22.08.2014. године путем електронске поште упутио питања:

1. Да ли је потребно да понуђач има стално запослене одговорне извођаче радова (закон о планирању и изградњи), машинске, грађевинске и електро струке?

Одговор: У конкурсној документацији не стоји да понуђач мора имати стално запослене извођаче.

2. Пројектовани горионик Weishaupt G5/1 је класа 1 емисије, и није више актуелан модел.

Да ли треба нудити одговарајући модел истог произвођача класе 3 емисија, како би сагоревање било по актуелним прописима по Важећој уредби о граничним вредностима емисијама загађујућим материја (сл. гласник 71/2010 и 6/2011)?

ОДГОВОР: Треба уместо раније важећег горионика класе 1 нудити одговарајући модел класе 3 емисије.

3. Предвиђена је гасна рампа DN50. Произвођач горионика Weishaupt нуди уз актуелан модел горионика гасну рампу DN25 (P1") што одговара за тражену снагу и улазни притисак 100 мбар. Да ли се може нудити оваква рампа или је обавеза нуђења рампе DN50?

ОДГОВОР: Уз понуђени конкретан горионик нудити одговарајућу гасну рампу за улазни притисак 100 мбар, али навести димензију гасне рампе у понуди.

4. Да ли је потребна модулисана (континуална) регулација снаге или двостепена?

ОДГОВОР: Према снази котла потребна је двостепена регулација (мах-мин-искључено) снаге горионика.

5. Да ли је потребно доставити типове опреме која се нуди?

ОДГОВОР: Према конкурсној документацији није потребно да се наведу типови опреме док при вредновању може да се захтевају додатна објашњења.

Комисија за јавну набавку