



Број:425

Датум:25.08.2014.

Сремска Митровица

На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска бр. 1, дана 25.08.2014. године упућује

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ

У отвореном поступку јавне набавке радова – аутоматизација и санација котларнице у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке радова је дана 22.08.2014. године путем електронске поште упутио питање:

ПИТАЊЕ: у техничкој спецификацији јавне набавке ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ И САНАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ под одељак “Б” - Машинска опрема и радови ставка 4. гласи: Монтажа постојећег претходно демонтираног комбинованог горионика ГН – 7/2 „Термоелектро“ са повезивањем на командни панел.

Увидом у технички каталог произвођача горионика “Термоелектро-ММ” за предметни горионик ГН 7/2 дефинисан је радни опсег од 300-1750 kW. Како је горионик до сада погонио топоводни котао “Топлота” Загреб капацитета 800.000 ккал тј. 930 kW, он је “радио” са теоретских мах. 53% свог капацитета. Новопројектованим стањем, исти горионик се монтира на нови котао “Топлинг” Београд знатно мањег капацитета односно 580 kW чиме ће горионик ГН-7/2 наше субјективно мишљење да уђе у врло неповољни режим рада од теоретских мах. 33% капацитета а у стварности вероватно око 25% свог капацитета.

Наше питање је следеће:

- 1) Какво ће се сагоревање постићи при таквим режимима рада гасног горионика?
- 2) Да ли предвиђени нови котао може да “поднесе” горионик знатно веће снаге од свог номиналног капацитета? Неусклађене снаге горионика и погоњеног генератора топлоте могу да доведу до неправилног рада и бржег хаварисања опреме (наше субјективно мишљење)
- 3) Да ли је у блиској будућности могуће планирана набавка другог новог мањег горионика истог или сличног као што је дефинисано у ставка 2. под одељак “Б” - Машинска опрема и радови прилагођеног новом котлу наместо постојећег ГН-7/2?
- 4) Ако јесте, да ли ће доћи до измене у конкурсној документацији ове јавне набавке?

ОДГОВОР: Питања под 1, 2 и 3 немају везе са јавном набавком него су ствар пројектантског решења. Одговор на питање бр. 4 - неће доћи до измене конкурсне документације везано за ваша питања.

Комисија за јавну набавку