



ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 854

Датум: 19.11.2015

Сремска Митровица

На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање:

У складу са Законом о јавним набавкама (ЗЈН), достављамо Вам Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком радова бр. 7/2015.

Молимо да нам доставите следеће информације:

1. Спецификација постојећег система:
 - о произвођач, модел централе и инсталисани капацитети централе (ако постојећи систем чини више међусобно повезаних централа, навести произвођача, модел и инсталисане капацитете за сваку централу)
 - о количина, произвођач и модел екстерних напојних блокова (ако таквих има у постојећем систему)
 - о количина, произвођач и модел батеријског напајања у централама(центрама) и евентуалним екстерним напојним блоковима
 - о количина, произвођач и модел аутоматских јављача пожара
 - о количина, произвођач и модел ручних јављача пожара
 - о количина, произвођач и модел специјалних јављача пожара - аспирационих, линијских и сл. (ако таквих има у постојећем систему)
 - о количина, произвођач и модел улазно/излазних елемената (релејни или комбиновани модули)
 - о списак извршних функција (укључујући, али не ограничавајући се само на: искључење разводних ормара, систем за климатизацију, вентилацију и одимљавање, даљинска дојава преко телефонске и мобилне мреже, систем за гашење пожара, итд.) - набројати све извршне функције постојећег система
2. Да ли се постојећи систем налази у једном објекту или више међусобно повезаних објеката?
3. Да ли се нови систем уграђује у исти објекат у ком се налази постојећи, у виду проширења, или се поставља у други објекат који треба да буде повезан са објектом у ком се налази постојећи систем? Ако се поставља у други објекат, да ли постоји веза између два објекта и каква је (врста: поцемна/ваздушна и врста и тип кабла), одн. да ли је потребно реализовати везу ако не постоји (у том случају: на који начин)?
4. У Конкурсној документацији, на страни 31. стоји следеће поглавље: "13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће

објавити" али не постоје подаци? Молимо да нам доставите податке који су наведени у називу овог поглавља.

Одговор:

1. Спецификација постојећег система
 - Тип централе Global fire equipment orion 8 конвенционална капацитета 32 елемента по зони
 - Екстерних напојних блокова нема
 - Произвођач напајања је Triax power и у систему постоје две батерије,
 - Број аутоматских јављача је 73, а од тога су 21 термо диференцијални , а 52 оптички произвођач јављача је Wizmart,
 - Ручних јављача пожара има 8, произвођач јављача је Wizmart
 - Специјалних јављача у систему нема,
 - На централу постоје два релеја на који су повезане сирене којих укупно има 5
 - Систем нема извршне функције .
2. Постојећи систем се налази у једном објекту (новом делу Дома).
3. Нови систем се уграђује у стари део Дома, а централа ће бити постављена у дежурани, која је 30м удаљена од постојеће централе, веза између објеката не постоји и потребно их је повезати.
4. У оквиру тачке 13 у конкурсној документацији на страни 31, не постоје било каква обавештења о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити, односно не постоје подаци везани за ово поглавље.

Комисија