



**ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА**

Број: 859

Датум: 20.11.2015

Сремска Митровица

На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање:

ПИТАЊА:

На основу чл. 20 ЗЈН у поступку јавне набавке бр. 7/2015 у својству заинтересованог лица у циљу појашњења у вези са припремањем понуде, молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1. У конкурсној документацији у обрасцу структуре цена на страни 20 ставка 17 и ставка 22 тражите

Функционално испитивање система и издавање неопходне документације а да то може само неко ко поседује Решење МУП-а

за сервисирање стабилних система а исто нисте навели у општим условима под тачком 4 иако Закон о јавним набавкама на то обавезује (ЗЈН чл. 75 и 76), извођење посебних система. Навели сте Овлашћење за пројектовање и извођење посебних система, а не и Решење МУП-а за сервисирање.

Питање гласи: Да ли је грешка у општим условима став 4 превид услова који је обавезан по закону и ако јесте молим Вас да измените конкурсну документацију.

2. У конкурсној документацији у додатним условима под тачком 2 тражите да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда:

-SRPS ISO 9001:2008

-SRPS ISO 14001:2005

-SRPS OHSAS 18001:2008

-SRPS ISO/EC 27001:2014

-SRPS ISO 50001:2012

У Закону о јавним набавкама (Сл. Гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у чл. 76. У 2 ставу стоји: Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.

Даље у чл 78. Став 6. Стоји: Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке.

Питање гласи: За шта су неопходни стандарди SRPS ISO/EC 27001:2014 који се односи на безбедност информација и стандард SRPS ISO 50001:2012 који се односи на енергетску ефикасност а предмет набавке је систем за аутоматску дојаву пожара за који постоји пројекат и који није ни у каквој вези са предметом набавке.

3. У конкурсној документацији у обрасцу структуре цена на страни 20 под тачком 10 и 11 дат је исти кабал са различитим спецификацијама.

Питање гласи: Да ли је грешка у спецификацији количина или у опису кабла.

ОДГОВОР:

1. У вези са питањем које се односи на поседовање Решења МУП-а за сервисирање, наручилац истиче да је извршио измену конкурсне документације, те према измењеној конкурсној документацији поседовање Решења МУП-а за контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара представља обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке.
2. У вези са питањем која се односе на стандард SRPS ISO/EC 27001:2014 наручилац истиче да је извршио измену конкурсне документације, те према измењеној конкурсној документацији поседовање наведеног сертификата није додатни услов.
Наручилац захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012 обзиром да наручилац тражи да понуђач има развијену и усвојену менаџмент стратегију која је усмерена на повећање енергетске ефикасности и смањења трошкова пружених услуга, а исти истовремено представља основ за побољшање квалитета услуга.
3. Грешка је у опису предметног кабла, те је из тог разлога измењена конкурсна документација у којој сада у ставци 11 на страни 20 стоји „Кабл халоген-фрее ватроотпорни JH(ST)H FE180/E90 2x2x0.8 са полагањем“

Комисија