



ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 874

Датум: 24.11.2015. године

Сремска Митровица

На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање:

У складу са Законом о јавним набавкама (ЗЈН), достављамо Вам Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком радова бр. 7/2015.

Молимо да нам доставите следеће информације:

1. У конкурсној документацији на страни 5 наводите следеће: "Предвиђено је повезивање постојеће ПП централе са новом помоћу адресабилног интерфејсног модула.", а у Обрасцу структуре цена се под ставком 9 тражи испорука и уградња 2 адресабилна интерфејс модула.

Да ли су модули под ставком 9 они који служе за повезивање са постојећом централом? Такође, молимо за информације у вези са количином и врстом информација који ови модули треба да пренесу између две централе (таксативно набројати податке који се требају пренети са једне централе на другу).

2. У Обрасцу структуре цене, у ставци 3 тражите следеће: "једноставно FASTTM адресирање помоћу јединственог фабричког броја", "RVAVTM (Remote Visual Adress Verification)". Скрећемо Вам пажњу да није у складу са ЗЈН да експлицитно наводите технологије развијене од стране једног произвођача и на тај начин дискриминишете понуђаче у поступку набавке. Молимо Вас да из конкурсне документације уклоните све робне, патентне и друге ознаке (називе технологије) и искључиво се служите техничким карактеристикама и позивањем на стандарде, одн. да опишете тражене функционалности елемената и система у целини, у супротном бићемо принуђени да уложимо Захтев за заштиту права понуђача.

3. У Обрасцу структуре цене, у ставци 3 тражите следеће: "адресабилни интерактивни мултисензорски оптичко-термички детектор пожара са интегрисаном сиреном и говорном евакуационом поруком у случају пожара (могуће је изабрати 7 говорних порука)".

На ком језику је потребно да се емитују тражене говорне поруке и које су то поруке (свих 7 тражених)?

Да ли тражени јављач треба да емитује само звук сирене, само говорне поруке, или наизменично (не може се истовремено емитовати и звук сирене и говорна порука, јер би то било потпуно неразумљиво)?

Да ли јављач поседује уграђену сирену, или се преко уграђеног звучника у јављачу емитује звук сирене?

Због чега је уопште потребно да јављач пожара емитује звук сирене (или било који звук), ако је у ставци 7 истог обрасца тражена испорука и уградња сирена (6 ком.)?

4. И у конкурсној документацији, и у одговорима на питања инсистирате да понуђачи поседују SRPS ISO 50001:2012. Молимо да нам објасните како је тај захтев у логичкој вези са предметом јавне набавке? Да ли сматрате да стандард који се односи на систем менаџмента енергијом и чија се оправданост може посматрати у случају да је предмет набавке нека производна делатност (па је потребно извршити уштеду енергије у свим фазама производног процеса), има икакву логичку везу са предметом јавне набавке - тражи се испорука и уградња система за дојаву пожара и то на локацији Наручиоца? Која је то кључна предност коју обезбеђује овај стандард у предметној набавци, а која Вас је повела да тражите да понуђачи поседују управо овај стандард? Ваш захтев за наведеним стандардом је врло чудан имајући у виду да Дом не поседује тражени стандард, а ту је он итекако применљив, имало би смисла управљати потрошњом енергије - ипак је реч о Дому ученика (грејање, хлађење, топла вода, расвета, електроенергетски потрошачи, итд.).

5. У прошлом захтеву, постављено је следеће питање: "Да ли се нови систем уграђује у исти објекат у ком се налази постојећи, у виду проширења, или се поставља у други објекат који треба да буде повезан са објектом у ком се налази постојећи систем? Ако се поставља у други објекат, да ли постоји веза између два објекта и каква је (врста: поцемна/ваздушна и врста и тип кабла), одн. да ли је потребно реализовати везу ако не постоји (у том случају: на који начин)?", на које сте одговорили: "Нови систем се уграђује у стари део Дома, а централа ће бити постављена у дежурани, која је 30м удаљена од постојеће централе, веза између објеката не постоји и потребно их је повезати."

Нисте одговорили део на питања: "на који начин" (је потребно повезати два објекта), те Вас молимо да нам доставите тражене информације.

ОДГОВОР:

1. Модули под ставком 9. су они који служе за повезивање са постојећом централом. Преноси се сигнал преко релеја.
2. Наручилац је извршио измену конкурсне документације и уклонио робне ознаке и друге технологије које могу дискриминисати понуђаче.
3. Потребно је да емитује поруку на српском језику.
Јављач треба наизменично да емитује звук сирене и говорну поруку.
Јављач поседује уграђени звучник.
Распоред јављача и сирена је утврђен пројектом.
4. Захтев да понуђачи поседују SRPS ISO 50001:2012 је у логичкој вези са предметом јавне набавке обзиром да овај стандард специфицира захтеве који могу да се примене на коришћење и потрошњу енергије, укључујући и мерење, документовање и извештавање, пројектовање и методе за набавку опреме и системе који доприносе енергетској перформанси. Такође, овај стандард се примењује на све променљиве компоненте које утичу на енергетску перформансу и које могу да се прате, а на које организација може да утиче. Из наведеног произлази да се исти не односи искључиво на производну делатност, него на све нове системе и опрему која се уграђује. Основна предност је што исти представља основ за побољшање квалитета у погледу уштеде енергије.
5. Повезује се halogen free каблом преко извршне функције.

Комисија